



Verejná vyhláška

Vec

„Nová IBV, inžinierske siete a parcelácia v obci Bôrka“ – oznámenie o začatí vodoprávneho, stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava podala listom č. OcUBo65-023/2020 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Nová IBV, inžinierske siete a parcelácia v obci Bôrka“ – SO 03 Rozšírenie vodovodu.

Dňom podania žiadosti dňa 17.04.2020 bolo začaté stavebné, vodoprávne konanie.

SO - 03 VODOVOD - RAD 1-1 sa navrhuje pre SO 01 RD. Trasa vodovodu **RAD 1-1** bude napojená na jestvujúci vodovod DN80 m, pomocou výrezu vsadením prírubovej odbočky 80/80 mm, za ktorou sa osadí šupátko Š1 so zemnou súpravou DN 80 mm a poklopom. Trasa rozšírenia vodovodu bude vedená ceste, teréne, križuje potok a v navrhovanej ceste.

RAD - 1-1 je navrhovaný z rúr PVC tlakových HDPE DN80 mm, dĺžky 252,0 m a bude ukončený podzemným hydrantom H1-V1 DN 80 mm, ktorý bude zároveň slúžiť ako vzdušník. V mieste kríženia s potokom bude potrubie pretláčané systémom RACI a vedené v chráničke Ø 300 mm dl. cca 3,2 m. V staničení 155,0 m je navrhovaná armatúra šachta s poklopom 1500/1400 mm – KLAREC. V armatúrenej šachte je navrhnuté uzatváracie šupátko ŠZ2 DN 80 mm. V staničení 145,5 je navrhnutý podzemný hydrant PH3 so šupátkom DN 80 mm, ktorý bude slúžiť ako vzdušník V3 a v staničení 163,9 je navrhnutý kalozvod K1 vyústeny do potoka cez výustný objekt. Na potrubí bude osadené šupátko so zemnou súpravou a poklopom DN80, pätkové koleno a ukončené žabou klapkou. V staničení 171,5 m **RAD-u 1-1**, je navrhovaná prírubová odbočka DN 80/80 mm pre **RAD 1-2**. Na konci **RAD-u -1-1** navrhnutý podzemný hydrant PH1 DN 80 mm, ktorý bude slúžiť ako vzdušník.

Pred podzemným hydrantom PH1 budú osadené šupátko ŠZ3 DN 80 mm, so zemnou súpravou, poklopom šupátkovým a pätkové koleno DN 80 pre napojenie podzemného hydrantu PH1 DN 80 mm. Z vodovodného **RAD-u 1-1** budú pomocou navrtávacích pásov so zemnou súpravou a poklopom ventilovým NP DN 80/32 mm - 4 ks vysadené prípojky pre parcely, na ktorých sa plánuje výstavba. Navrhnuté prípojky budú z rúr polyetylénových tlakových HDPE DN 32 a privedené po hranicu stavebných parciel. **RAD 1-1** je navrhovaný s dodržaním STN pri krížení a súbehu s navrhovanými a jestvujúcimi sieťami.

RAD 1-2 je vedený v navrhovanej prístupovej ceste, je navrhovaný z rúr PVC tlakových HDPE DN 65 mm, dĺžky 18,5 m za odbočkou pre RAD 1-2 je navrhované šupátko ŠZ 4 so zemnou súpravou a poklopom a bude za odbočkou pre navrtávací pás NP6. Z vodovodného **RAD-u 1-2** budú pomocou navrtávacích pásov so zemnou súpravou a poklopom ventilovým NP DN 65/32 mm - 2 ks vysadené prípojky pre parcely, na ktorých sa plánuje výstavba.

Navrhnuté prípojky budú z rúr polyetylénových tlakových HDPE DN 32 a privedené po hranicu stavebných parciel. **RAD 1-2** je navrhovaný s dodržaním STN pri krížení a súbehu s navrhovanými a jestvujúcimi sieťami.

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
+421/096173 6560	+421096173 6569	oszp.rv@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 9 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e z a č a t i e k o n a n i a a pretože sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Objekty budú realizované na pozemkoch v katastrálnom území obce Bôrka na parcelách KN „C“ č. 287/7, 287/5 vo vlastníctve obce Bôrka zapísané v LV č. 254 - čiastočný, KN „C“ 288/1 (totožná KN „E“ 1186/3), 1480/1 (totožná KN „E“ 1186/3) a 1470/6 (totožná KN „E“ 1186/1) vo vlastníctve Slovenský pozemkový fond.


Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Žiadateľ najneskôr v určenej lehote predloží:

- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Banská Bystrica.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa doručuje aj formou „verejnej vyhlášky“ v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (právny poriadok) v znení neskorších predpisov.


 podpísané
 Ing. Stanislav Lukac CSc.
 vedúci odboru

Oznámenie sa doručí :

1. Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava
2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie

18 -05- 2020

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis